Commissievergadering Bestuur 16 september 2026

Tijdens de commissievergadering Bestuur op 16 september 2026 stelde raadslid Linda Verschut (Leefbaar Gouda) de volgende vragen over het bluswaterpompsysteem (pompkelder voor een bluswatervoorziening JH) nabij het huis van de stad.

1. De technische staat van het bluswaterpompsysteem wordt 1 keer per 5 jaar gecontroleerd. Wanneer is deze voor het laatst gecontroleerd?
2. Zijn er veiligheidsrisico's geconstateerd?
3. Wordt daar verder wel eens naar gekeken, meer dan 1 keer per 5 jaar?

Antwoorden:

1. Op 14 september 2026 heeft de laatste wettelijk verplichte vierjaarlijkse SCIOS-keuring plaatsgevonden.
2. Naar aanleiding hiervan is een goedkeuringsverklaring van keuring/inspectie afgegeven. Er zijn geen veiligheidsrisico's geconstateerd.
3. Daarnaast wordt de installatie maandelijks getest om de goede werking te waarborgen.