

beantwoording schriftelijke vragen

Fractie van GBG

Bezoekadres

Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1

Postadres

Postbus 1086, 2800 BB Gouda

afdeling

Beheer openbare ruimte

uw kenmerk

-

gouda

2 april 2024

contactpersoon

S. de Blanken

dossiernummer

8126

onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen de woonwagendstandplaatsen 6–11 en 6-11A

Geachte fractie,

Op 13 maart 2024 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp: de woonwagendstandplaatsen 6-11 en 6-11A. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.

1. Is het college op de hoogte van het onderzoek aan de kade ter hoogte van de Goudkade 11 en 11A (de achterzijde van de woonwagens)?

In opdracht van gemeente Gouda is er een visuele inspectie uitgevoerd aan een groot deel van de civiele kunstwerken die in beheer zijn op het grondgebied van de gemeente. De kade van de Goudkade, Oever 842, maakte onderdeel uit van deze visuele inspectie.

2. Zo ja, kan het college de uitkomst van het totale onderzoek schriftelijk delen?

De pagina's uit de hoofdrapportage die van toepassing zijn op oever 842 zijn toegevoegd aan de bijlage van deze beantwoording.

3. Kan het college aangeven wanneer er ook daadwerkelijk werk wordt gemaakt van het aanbieden van een nette standplaats voor deze bewoners?

Het college erkent dat de standplaatsen langs de oever ongelijke verzakkingen vertonen en voorziet dat deze in de toekomst mogelijk niet meer bewoonbaar zijn. Vorig jaar april heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en bewoners. Het college heeft de bewoners van 6-11 en 6-11A destijds het recht op eerste keus voor een alternatieve standplaats aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg aangeboden. Dit aanbod is afgewezen. Met de bewoners is destijds afgesproken dat zij de niet toegestane bouwwerken langs de oever zouden weghalen, ook om zo de druk op de oever te verminderen. Na verwijdering van de bouwwerken zullen er, in samenspraak met de bewoners, korte termijn maatregelen worden getroffen ter verbetering van de bewoonbaarheid.

Voor de langere termijn is het vervangen van de oeverbescherming de eerstvolgende stap om de bewoonbaarheid te verlengen. In lijn met de hoofdrapportage zal de vervanging uiterlijk 2026 worden uitgevoerd. Mocht na de vervanging van de oeverbescherming de bewoonbaarheid van de standplaatsen in het geding blijven, zal het college opnieuw in gesprek gaan met de bewoners over een alternatieve standplaats of kleine aanpassingen doen om de bewoonbaarheid te verlengen. Grote investeringen zoals stabilisatie van deze standplaatsen zijn gezien de tijdelijkheid van de standplaatsen niet wenselijk.

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

Geschatte ambtelijke capaciteit: 5 uur.

Titel : Hoofdrapportage en Managementsamenvatting

Rapportnummer : P53728



Oever 842 (842)

De oeverbescherming betreft een houten verankerde beschoeiing. Naar aanleiding van klachten van **bewoners op een aangrenzend perceel is het object toegevoegd aan de scope.**

Tijdens de inspectie is waargenomen dat de oeverbescherming scheefstand vertoont. Dit is met name goed zichtbaar aan de oostzijde van de oeverbescherming. Hier staan aan de bovenzijde twee schuurtjes die door verzakking richting de oeverbescherming hellen. Bij deze schuurtjes vertoont de oeverbescherming scheefstand en is bij één schuurtje **de beschoeiing lager.**

De oeverbescherming dient vervangen te worden, hiervoor is een vervangingsmaatregel opgenomen in 2026.

Titel : Hoofdrapportage en Managementsamenvatting

Rapportnummer : P53728



Figuur 3.6: 842 Schiefstand oeverbescherming



Figuur 3.7: 842 Oeverbescherming



Figuur 3.8: 842 Oeverbescherming



Figuur 3.9: 842 Oeverbescherming